

ハートンホテル北梅田 会議室 換気扇風量・1時間毎の換気回数 について

階	会場名	面積 (㎡)	容積 (㎡)	換気扇風量 (㎡/1時間)	1時間毎の換気回数 (回)
3F	もえぎ1	69	161.0	強：800 弱：660	$800 \div 161.0 = 4.96$
	もえぎ2	63	152.5	強：800 弱：660	$800 \div 152.5 = 5.24$
	もえぎ3	57	152.5	強：800 弱：660	$800 \div 152.5 = 5.24$
	もえぎ4	65	152.0	強：800 弱：660	$800 \div 152.0 = 5.26$
	こがね1	52	133.1	強：650 弱：455	$650 \div 133.1 = 4.88$
	こがね2	44	122.0	強：650 弱：455	$650 \div 122.0 = 5.32$
	こがね3	44	114.9	強：650 弱：455	$650 \div 114.9 = 5.65$
2F	あさぎ1	69	172.9	強：800 弱：660	$800 \div 172.9 = 4.62$
	あさぎ2	63	163.9	強：800 弱：660	$800 \div 163.9 = 4.88$
	あさぎ3	57	164.3	強：800 弱：660	$800 \div 164.3 = 4.86$
	あさぎ4	65	163.2	強：800 弱：660	$800 \div 163.2 = 4.90$
	ぐんじょう1	52	137.6	強：650 弱：455	$650 \div 137.6 = 4.72$
	ぐんじょう2	44	127.1	強：650 弱：455	$650 \div 127.1 = 5.11$
	ぐんじょう3	44	118.9	強：650 弱：455	$650 \div 118.9 = 5.46$
1F	しんく	22	49.0	強：500 弱：340	$500 \div 49.0 = 10.20$

※小数第二位以下切り捨て

会場により多少異なりますが、1時間あたり約5回空気が入れ替わっている計算となります。
何かご不明なことがございましたら、お気軽にスタッフまでご相談くださいませ。